

Betreiber:	akquinet data center competence GmbH	
Standort:	Ulzburger Straße 201 22846, Norderstedt Deutschland	
Errichtung Gebäude:	2012	
Errichtung Rechenzentrum:	2013	
Flächenang. nach DIN 277	8770	
IT-Fläche / Anzahl IT Räume::	1737 / 10 Räume	
Auditor (Name, Vorname):	Knopf, Harry	
Auditor (Unterschrift):		

Gesamtauswertung

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

▲

Design PUE:	1,3
Gemessener PUE:	1,24
REF:	65 kW
Gesamtenergiebedarf:	10,7 MWh
Wiederverwendung zugeführter Energie:	65 kW
Carbon Usage Effectiveness (CUE):	k.A.
WUE:	231
Design HUE:	k.A. (Colocation)
Gemessener HUE 12 Monate:	k.A. (Colocation)

